



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия ,д.67, Ростов-на-Дону, 344019

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www . 61.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,  
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810  
ТЕЛ. (86365) 7-22-63, ФАКС. (86365) 7-22-63 E-MAIL:kam@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ RA.RU.710028

Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»  
в г. Каменске-Шахтинском  
С.В. Андрейчук

«05» мая 2022г.



Экспертное заключение  
№06.5-06/1134 от 05.05.2022г.

Мною, заведующим отделением гигиены и эпидемиологии -врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в городе Красный Сулин Ивановым В.И.,

на основании заявления вх. №23-01-11/750 от 19.04.2022г, контракт №31 от 18.04.2022г Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения, 346399, Ростовская область, Красносулинский район, х.Гуково, ул.Краснопартизанская, д.1, ИНН 6148555830, ОГРН 1056148019179,

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой нецен-трализованного водоснабжения, отобранной в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, источники нецентрализованного водоснабжения в х.Гуково, ул.Краснопартизанская,17; ул.Краснопартизанская,23; ул.Краснопартизанская,47; ул.Степная,9; ул.Степная,47;ул.Степная,53; ул.Степная,77, Ростовская область, Красносулинский район.

Дата проведения инспекции: 05.05.2022г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

- акт отбора проб № 23-03.4-05/736.1 от 27.04.2022г.;

- протокол лабораторных испытаний №22-02/1440-В от 04.05.2022г.

Экспертное заключение № 06.5-06/1134 от 05.05.2022г.

Общее количество страниц: 2 Страница: 1

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Характеристика представленной документации: документы предоставлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с: Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

пробы отобраны ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском (акт отбора проб для проведения испытаний (исследований) № 23-03.4-05/736.1 от 27.04.2022г.

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в городе Каменске-Шахтинском (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510876 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.07.2016г.).

Выводы: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, отобранная в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, источники нецентрализованного водоснабжения в х.Гуково, ул.Краснопартизанская,17; ул.Краснопартизанская,23; ул.Краснопартизанская,47; ул.Степная,9; ул.Степная,47;ул.Степная,53; ул.Степная,77, Ростовская область, Красносулинский район, соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям(общее микробное число,обобщенные колиформные бактерии, колифаги), по содержанию химических веществ (хлор остаточный свободный).

Заведующий отделением гигиены и эпидемиологии - врач по общей гигиене  
отделения гигиены и эпидемиологии в городе Красный Сулин



В.И. Иванов

Экспертное заключение № 06.5-06/1134 от 05.05.2022г.

Общее количество страниц: 2 Страница: 2

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»